

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty: 8.3.2013

Voimassa: 7.3.2018

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1245/2003) 5 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Blücher Drain Domestic Multi-, Circle- ja Trio Pysty- ja vaakalattiakaivot,

tuotenumerot 214, 210, 211, 250, 251, 260 ja 261

Kaivot on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Kaivojen liitospään nimellisulkohalkaisija DN on 110, 75 tai 50.

Kaivojen vesilukon sulkeva syvyys on 52 mm.

Kaivoissa 211, 251 ja 261 on sivuliitettä, jonka DN on 32 tai 40.

HAKIJA

Blücher Metal A/S, Finland

VALMISTAJA

Blücher Metal A/S, Vildbjerg, Tanska

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen soveltuvan ns. tavallisten asumisjätevesien viemärointiin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 mukaisesti.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteiden käytössä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman viemäreitä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Asennuksessa noudatetaan lisäksi valmistajan asennusohjeita.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja Danish Technological Institutens välillä 1.3.2011 allekirjoitettua tai sen jälkeen päivitettyä laadunvalvontasopimusta.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

MERKITSEMINEN

Lattiakaivoihin ja korokkeisiin on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppi hyväksyntämerkki, tuotteen tunnus ja valmistusajankohta. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 110, DN 75 tai DN 50.

VOIMASSAOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 8.3.2013 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 7.3.2018 saakka.

Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän hyväksynnän voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN) siirtymäajan loputtua

HUOMAUTUKSET

Pyydettyessä hakija tai hänen edustajansa toimittaa tämän päätöksen lisäksi tuotteisiin liittyvät asennusohjeet sekä käyttö ja huolto-ohjeet tuotteiden mukana työmaalle.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppi hyväksynnästä 15.6.2006.



Lina Markelin-Rantala
Tiimipäällikkö



Liisa Rautiainen
Arviointipäällikkö
Puh. 020 722 4920
liisa.rautiainen@vtt.fi

LIITTEET

Tyyppi hyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

DTI, Allan Pedersen, Teknologiparken, Kongsvang
Alle 29, DK-8000, Århus C, Danmark