

## Duschrännor Blücher Art Deco

Innehavare/Utfärdat för

### BLÜCHER Metal A/S

Pugdølvej 1, DK-7480 Vildbjerg, Danmark

Organisationsnummer: 49 26 00 16

Tel: +45 99 92 08 00, Fax: +45 97 13 33 50

E-post: [maildk@blucher.dk](mailto:maildk@blucher.dk) Hemsida: [www.blucher.dk](http://www.blucher.dk)

#### Produktbeskrivning

Blücher Art Deco består av en överdel som utgörs av duschränna med galler och en underdel som utgörs av golvbrunn med löstagbart vattenlås och sidoutlopp med DN 50.

Modellen har limfläns för anslutning av tätskikt.

Duschrännan är tillverkad av rostfritt stål (EN 1.4301) i längden 900 mm, underdelen är tillverkad i PP.

Art Deco uppfyller belastningsklass K 3 (300 kg).

Flödeskapacitet för Art Deco = 0,58 l/s.

#### Avsedd användning

Duschrännan är avsedd för avledning av spillvatten.

Art Deco är avsedd för montering i trä- eller betongbjälklag. Modellen är anpassad för folietätskikt eller brunnsmanschett tillsammans med vätskebaserat tätskikt för ytskikt av klinker.

#### Handelsnamn

Blücher Art Deco.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten\*

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

\*Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150% av de betjänade tappställets normflöden, se även kommentarer nedan.

#### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning: Art Deco, version 2020\_3 oktober

#### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 12. Kontrollorgan: DTI (Dansk Teknologisk Institut).

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande C900215 | 2020-10-15

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-03-16-20



2P06309



Akred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Blücher Metal A/S, Pugdølvej 1, DK-7480 Vildbjerg, Danmark.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.  
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	BLÜCHER
Produktens typbeteckning	Art Deco
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	C900215
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	DTI

Duschrännorna märks med BLÜCHER på undersida galler.

### Bedömningsunderlag

Rapport 900722 från DTI (Danskt Teknologisk Institut).

### Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med golvränna.  
Golvbrunnen uppfyller krav enligt EN 1253 med undantag av max. flöde (0,8 l/s). Flödeskrav för installation i utrymme med ett duschhuvud uppfylls enligt standard SS-EN 1253-1 (0,4 l/s).

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-10-14.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson